

12 hónapon túl kikapcsolt kisfeszültségű direkt mérőhely visszakapcsolást megelőző ellenőrző lapja		Kiállítás dátuma: 20 év hónap nap
Felhasználói azonosító/Bekötés szám: Felhasználási hely címe :		Regisztrált szerelő neve: Regisztrációs száma: VETr
Vizsgált pontok	Talált hibát?	Hiba leírása
Építészeti / fizikai követelmények		
Rögzítőelemek alkalmasak az egyes elemek felfogatására?	☐ Igen ☐ Nem	
Méretlen vezeték illetéktelen hozzáférés ellen biztosított?	☐ Igen ☐ Nem	
Műanyag tokozat rögzítő csavarok épek és biztosítják a zárhatóságot?	☐ Igen ☐ Nem	
Megfelelő IP védettség (IP44) biztosított?	☐ Igen ☐ Nem	
A mérő leolvashatósága biztosított? (jelentősen elmatult, sérült mérőszekrény fedlap)	☐ Igen ☐ Nem	
Zárópecsételhetőségi követelmények		
A mérőhely és mérőtábla alkalmas a megfelelő zárópecsétek elhelyezésére?	☐ Igen ☐ Nem	
Villamos követelmények / érintésvédelem		
Üzemszerűen feszültség alatt álló részek érintés ellen védettek?	☐ Igen ☐ Nem	
A méretlen és mért vezetékek alkalmasak a szerződött teljesítmény kiszolgálására?	☐ Igen ☐ Nem	
Sodrott kötések kötőelemre cseréltek?	☐ Igen ☐ Nem	
Villamos mérőhelyi készülékek sértetlenek?	☐ Igen ☐ Nem	

Egyéb hiányosság, ami fent nem szerepel:

Regisztrált szerelői megjegyzés (A visszakapcsolás megtagadása esetén kötelező!):

Az adatlapot kitöltő szerelő olvasható aláírása:

Ügyfél olvasható aláírása: